

# 泉州市水利局文件

泉水审批〔2024〕32号

## 泉州市水利局关于印发后桥水库 大坝安全鉴定报告书的通知

南安市水利局：

你局《南安市水利关于申请南安市后桥水库大坝安全鉴定意见审定的函》（南水〔2024〕149号）收悉。根据福建省建江水利水电设计咨询有限公司编制的《福建省南安市后桥水库大坝安全评价报告（报批稿）》，我局审定后桥水库大坝为二类坝。现将南安市后桥水库大坝安全鉴定报告书印发给你局，请根据安全鉴定报告书提出存在的问题，督促管理单位加强水库的日常巡视、维修及资料整编工作；定期对大坝库区范围内进行清杂清障及垃圾清理；定期对金属构件表面做除锈防腐保养，且对现有闸门蚀坑等部位进行补强处理，闸门的滚轮支承、支铰启闭设备的转动

部位等处应定时灌注润滑油，钢丝绳应定期维护，定期检查闸门止水设施，及时更换老化止水设施；适时在资金允许情况下，封堵坝内涵洞及旧通气管，同时在岸边新建输水隧洞；适时增设启闭房、启闭机、配电柜、柴油发电机等接地保护装置，定期对大坝进行白蚁整治；加强大坝渗漏位置观测并记录观测数据，利用水库维修养护资金对副坝 I 缺少反滤排水的贴坡排水进行翻建及对坝体充填灌浆等处理，确保水库大坝安全。

